

**NOTAS GENERALES:**

1. PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN, CONSULTE LAS NORMAS FORTIFIED HOME QUE SE APLICAN.
2. SE APLICA A INCLINACIONES DE TECHOS DE 2:12 O SUPERIORES.
3. CONSULTE LAS ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE Y LAS INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN, E INSTALE LOS PRODUCTOS DE CONFORMIDAD CON ELLAS. CONSULTE LA APROBACIÓN DEL PRODUCTO PARA VERIFICAR SI SE CUMPLEN LAS PRESIONES OBLIGATORIAS DEL VIENTO, SI CORRESPONDE.
4. SE NECESITA UNA VENTILACIÓN ADECUADA DEL ÁTICO. CONSULTE LAS INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DEL FABRICANTE DE LA CAPA BASE Y DEL SISTEMA DEL TECHO PRINCIPAL PARA CONOCER LAS LIMITACIONES DE VENTILACIÓN. CONSULTE TAMBIÉN LOS CÓDIGOS DE CONSTRUCCIÓN LOCALES PARA CONOCER LAS RESTRICCIONES.
5. EN EL CASO DE LAS CUBIERTAS DE TECHOS DE TEJAS DE MADERA CON TEXTURA Y TEJAS DE MADERA LISA, NO SE PERMITE LA CAPA BASE SINTÉTICA NI AUTOADHESIVA. PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN, CONSULTE EL BOLETÍN TÉCNICO FH 2021-03.
6. LAS NORMAS FORTIFIED HOME DEBEN APLICARSE JUNTO CON LOS CÓDIGOS, ORDENANZAS Y REGLAMENTOS FEDERALES, ESTATALES Y LOCALES, ADEMÁS DEL DISEÑO ESTRUCTURAL REALIZADO POR TERCEROS. EN CASO DE CONFLICTO ENTRE DISPOSICIONES, SE USARÁ LA QUE SEA MÁS ETRICTA.

REVESTIMIENTO DEL TECHO: CONSULTE LOS DETALLES F-RS-1 Y F-RS-2 DE LA NORMA FORTIFIED. APLIQUE LA IMPRIMACIÓN COMPATIBLE ESPECIFICADA POR EL FABRICANTE AL REVESTIMIENTO DEL TECHO DE CONFORMIDAD CON LAS INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DEL FABRICANTE.

TRASLAPOS LATERALES DE 4" MÍN. O MÁS, SI ASÍ LO ESTABLECEN LAS ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE Y LAS INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN.

8"

8"

CONSULTE LA INSTALACIÓN DEL BORDE DE GOTEO EN LA TABLA F-DE-1.

MEMBRANA AUTOADHESIVA BITUMINOSA MODIFICADA CON POLÍMEROS SEGÚN LA NORMA ASTM D1970 QUE CUBRE TODA LA PLATAFORMA DEL TECHO. CONSULTE LAS NOTAS GENERALES N.º 3 Y N.º 4.

CONSULTE LAS ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE RELATIVAS AL SOLAPAMIENTO OBLIGATORIO Y SEGUIR LAS INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN.

ESCALONE E INSTALE LOS TRASLAPOS DE LOS EXTREMOS SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE Y LAS INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN.

OPCIONAL PARA TEJAS ASFÁLTICAS: APLIQUE LA CAPA BASE N.º 15 SEGÚN LA NORMA ASTM D226 DE TIPO I COMO MATERIAL DE SEPARACIÓN HASTA 8" DE LOS BORDES DEL TECHO EN TODO EL TECHO.

FIJE BIEN EL MATERIAL DE SEPARACIÓN PARA MANTENERLO INMÓVIL HASTA QUE SE APLIQUE LA CUBIERTA DEL TECHO.



**NORMAS QUE SE APLICAN:**

FORTIFIED HOME™ - HURRICANE (CERTIFICACIÓN PARA HURACANES) (2025)  
FORTIFIED HOME™ - HIGH WIND (CERTIFICACIÓN PARA VIENTOS FUERTES) (2025)

**DESCRIPCIÓN:**

PLATAFORMA DEL TECHO SELLADA DE PENDIENTE PRONUNCIADA: MEMBRANA AUTOADHESIVA (EN LA QUE SE VEA EL MATERIAL DE SEPARACIÓN PARA TEJAS ASFÁLTICAS); CUBIERTAS DE TECHOS DE TEJAS Y METÁLICOS

**DIBUJO N.º:**

F-SRD-4

**FECHA:**

11/01/2024