

Boletín técnico
FH 2024-03

Última actualización:
15 de noviembre de 2024

Primera versión:
21 de octubre de 2024

Normas que se aplican:
FORTIFIED Home™—Hurricane
(certificación para huracanes)
FORTIFIED Home™—High Wind
(certificación para vientos fuertes)

Nivel de designación que se aplica:



Puertas para perros en viviendas FORTIFIED

Introducción

Las puertas para perros, que se instalan en puertas y ventanas exteriores o en paredes exteriores, suelen ser una característica que aprecian los propietarios de viviendas. La instalación de puertas para perros en una ventana o puerta exterior afecta sus clasificaciones de impacto y presión de diseño, e instalarla en una pared exterior deja una abertura expuesta. Por lo tanto, las puertas para perros suponen un problema en cuanto a la elegibilidad para obtener las designaciones FORTIFIED Silver y Gold. Si se instalan después de la designación original, pueden disminuir el nivel de designación en el momento de la renovación.

Dado que es normal que se instalen este tipo de puertas, se actualizaron los requisitos de FORTIFIED Silver y Gold para abordar este factor y estas actualizaciones entrarán en vigencia de inmediato.



Figura 1. Puerta para perros instalada en puerta exterior.



Figura 2. Puerta para perros instalada en pared exterior.





Puertas para perros en viviendas FORTIFIED

Boletín técnico FH 2024-03

Última actualización:
15 de noviembre de 2024

Primera versión:
21 de octubre de 2024

Normas que se aplican:

FORTIFIED Home™—Hurricane
(certificación para huracanes)
FORTIFIED Home™—High Wind
(certificación para vientos fuertes)

Nivel de designación que se aplica:



Requisitos

De conformidad con las secciones 5.2 y 5.3 de la [Norma FORTIFIED Home™ de 2025](#), para obtener la designación FORTIFIED Silver, todas las aberturas deben protegerse contra los impactos mediante una de las dos opciones: los ensamblajes de las aberturas pueden protegerse contra los impactos o tener clasificación de impactos mediante un sistema de protección de aberturas certificado para tal fin. Los requisitos de FORTIFIED Silver destinados a las puertas para perros, que entrarán en vigor de inmediato, son los siguientes:

- Las puertas para perros ubicadas en ensamblajes de ventanas o puertas con clasificación de impactos deben incluirse en el ensamblaje probado para dicha clasificación, o bien, toda la abertura debe protegerse mediante un sistema de protección de aberturas con clasificación de impactos, como se detalla en las secciones 5.2 y 5.3 de la [Norma FORTIFIED Home de 2025](#).
- Las puertas para perros de hasta 3 ft² instaladas en paredes exteriores están exentas de los requisitos de clasificación de impactos.**

De conformidad con la sección 6.2 de la [Norma FORTIFIED Home de 2025](#), para obtener la designación FORTIFIED Gold, todas las aberturas deben tener una clasificación de presión de diseño adecuada para las condiciones de diseño del lugar de la vivienda. Los requisitos de FORTIFIED Gold para las puertas para perros, que entrarán en vigor de inmediato, son los siguientes:

- Las puertas para perros no pueden instalarse en ensamblajes de puertas o ventanas, a menos que formen parte del ensamblaje que se sometió a pruebas de clasificación de presión de diseño.
- Las puertas para perros de hasta 3 ft² instaladas en paredes exteriores están exentas del requisito de clasificación de presión de diseño.**





Puertas para perros en viviendas FORTIFIED

Boletín técnico FH 2024-03

Última actualización:
15 de noviembre de 2024

Primera versión:
21 de octubre de 2024

Normas que se aplican:

FORTIFIED Home™—Hurricane
(certificación para huracanes)
FORTIFIED Home™—High Wind
(certificación para vientos fuertes)

Nivel de designación que se aplica:



Requisitos de verificación del cumplimiento

- Fotografías en las que se vea la altura y el ancho de la puerta para perros, con una cinta métrica a escala. Las dimensiones deben ser claras y legibles en las fotografías.
- En el caso de las puertas para perros instaladas en paredes exteriores:
 - Fotografía de la elevación completa de toda la pared en la que esté instalada la puerta para perros, en la que se vean todas las aberturas de esa pared.
- En el caso de las puertas para perros instaladas en ensamblajes de puertas de entrada:
 - Informe certificado de prueba del ensamblaje de abertura en el que se demuestre que la puerta para perros forma parte del sistema de clasificación de impactos o de presión de diseño, según corresponda.
- En el caso de las cubiertas con clasificación de impactos instaladas sobre las puertas para perros:
 - Cuando se instalen puertas para perros en puertas de entrada, la cubierta con clasificación de impactos debe proteger toda la puerta de entrada.
 - Dos fotografías de la cubierta con clasificación de impactos:
 - Una fotografía general.
 - Una fotografía en la que se vea la etiqueta con la clasificación de impactos o documentación alternativa del impacto, como el informe certificado de prueba.
 - Como mínimo, una fotografía en la que se vea la instalación del anclaje permanente.

Referencias adicionales

- [Norma FORTIFIED Home de 2025](#)
- [Aviso legal de FORTIFIED](#)

